

2. 冷却水回路のトラブル原因と障害

トラブル類の	原因	障害		
		腐食	スケール	スライム
運転原因 管トラブル 不備	* ブロー不足			
	* 腐食生成物の放置			
	* スライムの発生			
設置場所による トラブル	* 亜硫酸ガスの混入			
	* 土砂, 塵埃の混入			
	* 有機物の混入			
	* 日 光			
	* アンモニアの混入			
	* 潮風（塩分）の混入			
水に起因する	* 溶存酸素			
	* pHの影響			
	* 溶存塩類の存在（腐食イオン）			
その他の	* 電 食			
	* 温度の影響			