

4. トラブルの予防策

トラブルの原因と障害は、相互に複雑な関連を有し、これらトラブルの解決には、「総合的な水処理」が必要となっています。

障 害	予防処置
系内の腐食	ブロー管理（冷却水の濃縮防止） 防食剤を投入 定期的な洗浄 水質分析
硬質スケールの発生	ブロー管理（冷却水の濃縮防止） スケール抑制剤の投入 定期的な洗浄 水質分析
泥状スライムの発生	ブロー管理（冷却水の濃縮防止） スライムコントロール剤の投入