

9. 化学洗浄の対象となる機器

1. 水冷空調機関係

- ・ターボ冷凍機
- ・吸収式冷凍機
- ・冷温水発生機
- ・コアラ冷凍機（日立）
- ・パッケージ型エアコン
- ・チラーユニット
- ・ファンコイルユニット（冷温水）
- ・エアーハンドリングユニット（冷温水）

これらの洗浄対象物で大型の冷凍機関係は、ほとんどがコンデンサー（凝縮器）単体の洗浄となります。又、パッケージの場合は、タワー 1 台分で数台の機械を保有している場合もそれぞれ単体で洗浄を行うのが一般的です。その理由の一つとして、廃液処理の問題が挙げられます。

2. 空冷空調機器関係

- ・空調機アルミフィン
- ・パッケージフィンクーラー
- ・エアコン室外機
- ・天カセフィン

3. その他の特殊洗浄対象物

- ・モーター軸受冷却ジャケット
- ・電気炉冷却器関係（低周波炉，高周波炉，真空炉等）
- ・熱処理炉関係（真空熱処理炉，加熱炉，真空焼結炉等）
- ・印刷器、成型器等のローラー冷却器
- ・各種熱交換器
- ・プレート熱交換器（一部材質によっては不可）
- ・温泉送水パイプ（スケール成分によっては不可）
- ・その他水を冷却媒体としている各種機器類